



Директор ГБУ «КЦСОН
Затеречного р-на г. Владикавказ»

Гуриева Д.А.

«11» января 2023 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 373

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учреждение социального обслуживания
- 1.2. Адрес объекта : 362001, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ проспект Коста, 2 «Б».
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание корпус 1-2 этажа, корпус 2-3 этажа
 - здание 2384 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1979г., год ввода в эксплуатацию 1987г., последнего капитального ремонта 2005 год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не запланированы
капитального: не запланирован
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Республики Северная Осетия-Алания «Санаторий «Сосновая роща» (ГБУ «Санаторий «Сосновая роща»)
- 1.7 . Юридический адрес организации (учреждения) 362001, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ проспект Коста, 2 «Б».
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) .
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная*, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство труда и социального развития РСО-Алания.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 362025 РСО-Алания г.Владикавказ ул.Бутырина, 29

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг: Оказание социальных и санаторно-курортных услуг

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с временным пребыванием, в т.ч. проживанием)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость 80 коек, пропускная способность - 130 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 23а, до остановки «проспект Коста, 2» (конечная).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта с остановки 100 м.

3.2.2. время движения (пешком) с остановки ГБУЗ «РДКБ» 3- 5 мин.;

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, светофором; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. нет (неровности асфальтного покрытия).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (у,к,о,г)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (с)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (г,у,о)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (к,с)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г,у)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (к,о,с)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (о,г,у)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности. На момент составления паспорта объект в целом ВНД. Для адаптации объекта для всех категорий инвалидов и МГН необходимо провести следующие мероприятия по адаптации объекта.

Пути движения по территории

Установить информационную табличку, кнопку вызова на входе на территорию. На отдельных участках территории, прилегающей к зданию необходимо устранить неровности покрытия. Оборудовать зону парковки автотранспорта инвалидов знаком, разметкой и трафаретом.

Вход в здание

Адаптировать входную зону (установить пандус с двухуровневыми поручнями с нескользящим покрытием, соответствующий, требованиям СП 59.1330.2016 «Доступность зданий и сооружений для МГН». Заменить покрытие входной лестницы и площадки, установить нескользящее покрытие, навес. Установить двери с проемом не менее 1.2 м., с открывающимся полотном не менее 90 см., доводчик на входные двери. Установить козырек, систему информации (наименование учреждения, кнопку вызова персонала).

Путь (пути) движения внутри здания

В фойе установить мнемосхему с расположением кабинетов, настенные поручни. Оборудовать лифт. Установить предупредительную информацию о препятствиях (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей) в виде контрастной окраски, рельефных обозначений этажей, оборудовать места отдыха.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта).

Необходимо расширить зону столовой, устранить порожки. Расширить дверные проемы, установить двери с полотном не менее 0,8 м.. В бассейне и ванном отделении установить специальные подъемники для МГН.

Санитарно-гигиенические помещения

Установка поручней стационарных и откидных с антибактериальным покрытием в санузлах, опорных поручней для раковин, установка кнопок вызова персонала. Установка душевых кабин оборудованных поручнями, штангами, сиденьем. Установка безопасных крючков для одежды и костылей, установка нескользящего покрытия пола.

Система информации на объекте

Установить систему информации на объекте (визуальную, акустическую, тактильную (информационные стенды, обозначения кабинетов и помещений в том числе тактильные мнемосхемы, таблички с шрифтом Брайля, указатели направления движения, знаков доступности, переносную индукционную панель для слабослышащих)).

Для частичной адаптации объекта необходимо проведение частично капитального и текущего ремонта, индивидуального решения с ТСР.

В настоящее время, до проведения адаптационных работ на объекте организована ситуационная помощь сотрудников и сопровождение граждан из числа МГН.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2023- 2030 гг.**

в рамках исполнения Республиканской программы **Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Социальное развитие Республики Северная Осетия-Алания» на 2016 - 2024 годы»** (указывается наименование документа: **программы, плана**)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ – В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с Министерством труда и социального развития РСО-Алания, Межведомственной рабочей группой по проведению мониторинга и паспортизации приоритетных объектов и услуг.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от «10» января 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 373 от «11» января 2023 г.
3. Решения **Межведомственной рабочей группой по проведению мониторинга и паспортизации приоритетных объектов и услуг.**

от «___» _____ 2023 г.